

Varijabilni troškovi

TE TUZLA - G3	F/kWh	
	Ostvarenje 2004	Plan za 2006
Ugalj (4 KM/GJ)	5,521	5,593 za 13982 kJ/kWh
Transport	0,635	0,635 2004
Analiza uglja	0,034	0,034 2004
Kalo i rastur	0,142	0,142 2004
Ukupno troškovi goriva	6,332	6,404
Troškovi goriva za potp. i podršku	0,454	0,636 2004*1.4
Troškovi ostalih goriva	0,002	0,0028 2004*1.4
Troškovi inv. i tekuć. održavanja	0,447	0,447 2004
Voda	0,020	0,020 2004
Hemikalije	0,036	0,036 2004
Ostalo	0,101	0,101 2004
Varijabilni troš. rada i održavanja	1,060	1,242
Ukupno varijabilni troškovi (za 4KM/GJ)	7,392	7,646 F/kWh
		3,909 Ec/kWh

	Ostvarenje	Bilans 2005	Bilans 2006
Proizvodnja (MWh)	336.783	330.100	292.209
Specifična potrošnja topline kJ/kWh	13.802	14.099	13.982
Ugalj za 4 KM/GJ	5.521	5.640	5.593