

Број:04-05-914-34/13
Мостар, 14.04.2015. године

На основу члана 37. и члана 51. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13), члана 20. став (1), члана 23. став (1) и члана 24. став (3) Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14), као и члана 28. став (2) и члана 29. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14), те члана 65., члана 70. став (2), члана 71. став (2) и члана 78. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12 и 71/14) и члана 23. Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 и 57/12), као и члана 24. и члана 97. Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 89/14), поступајући по жалби на Електроенергетску сагласност број: 26198/2013 од 05.07.2013. године издатој од Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, која је достављена ФЕРК-у 29.07.2013. године под бројем 04-05-914/13 преко Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, а која је код истог примљена 18.07.2013. године, подносиоца жалбе ТЕМПИЦ-Ф&А д.о.о. Кључ, Бранилаца БиХ б.б., Кључ, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је, на VI редовној сједници одржаној у Мостару дана 14.04.2015. године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Поништава се Електроенергетска сагласност број: 26198/2013 од 05.07.2013. године, коју је издало Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, у дијеловима, којима се утврђује:
 - Инсталисана снага трошила у објекту и планирана годишња потрошња електричне енергије и ствар се рјешава:
„Инсталисана снага трошила у објекту: 200 (кW)
Планирана годишња потрошња електричне енергије: 350.000 (кWh)“.
 - Одобрена прикључна снага и ствар се рјешава:
„Одобрена прикључна снага 100 (кW)“.
 - Врста прикључка и технички подаци о обрачунском мјерном мјесту и ствар се рјешава:
„Подземни кабловски прикључак енергетским каблом одговарајућег пресека. Формирати обрачунско мјерно мјесто у складу са важећим Правилником о мјерном мјесту крајњег купца Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. -Сарајево“.
 - Извођење заштите од превисоког напона додира и ствар се ријешава:
„У складу са важећим Техничким прописима и БАС стандардима, инсталација објекта мора бити изведена у систему заштите са ТНЦ/С, уз обавезну употребу струјне диференцијалне заштите“.
2. О трошковима поступка донијеће се посебан закључак.
3. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује на огласној табли и интернетској страници ФЕРК-а.

ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а
Ђулизара Хаџимустафић